



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00130

(номер сертификата соответствия)

000469

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стелс», ОГРН 1127746375217
Юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, дом 11, эт. 1 пом. 3 ком. 12.
Фактический адрес: 249880, Калужская область, Износковский р-н, с. Износки ул. Молодежная д. 14, тел. +7 495-517-60-32, e-mail: ctels.k-liga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стелс», ОГРН 1127746375217
Юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, дом 11, эт. 1 пом. 3 ком. 12.
Фактический адрес: 249880, Калужская область, Износковский р-н, с. Износки ул. Молодежная д. 14, тел. +7 495-517-60-32, e-mail: ctels.k-liga@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2016г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стеклохолст малярный, марок: «Penta Proff JM», «FasadPro», «X-Glass®», «Polinet», «BPS», «Kolotek» (поверхностной плотностью от 25 г/м² до 50 г/м²), выпускаемый по ТУ 23.14.12-024-09788685-2018.
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.14.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, 4.20,
ГОСТ Р 51032-97..
(См.приложение бланк № 000122)

код ТН ВЭД ЕАЭС
7019320009

ПРОВЕДЕННЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №Д19-02-26/1 от 26.02.2019г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВ00.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2016 г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ОШ01.ОС08.СМК.00136 от 18.07.2018г. выдан ОС ООО "Стандарт-Групп", рег.№ СДС-СМ RU.3791.ОС08

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.02.2019 г. по 25.02.2024 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВО
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00130
(номер сертификата соответствия)

000122
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю.Смолин