



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.0344**
 (номер сертификата соответствия)

026194
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ОГРН 1025001466379.

Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
 Тел. +7 (495) 775 15 10, факс +7 (495) 775 15 11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ОГРН 1025001466379.

Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
 Тел. +7 (495) 775 15 10, факс +7 (495) 775 15 11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
 Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Лайт, Оптима, Аква Оптима, Стронг и Аква Стронг (толщиной 9,5÷15,0 мм), поверхность которых покрыта сплошным слоем смеси сухой гипсовой шпатлёвочной Гурпрос FAST-60, выпускаемой по ТУ 5745-001-56846022-2015 (толщиной не менее 0,5 мм). Серийный выпуск.

код ОКПД2

23.62.10

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 п 1.3.2, ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» - группа трудновоспламеняемые (В1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/3 от 17.07.2015 г.

Отчет об испытаниях № 0468/ДС от 12.07.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.07.2017 по 12.07.2020



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов